

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Испытательный центр «ФАСАДЫ-СПК»

НИИСФ РААСН

Почтовый адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21
Юридический адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21
Фактический адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21
Телефон: (495) 488-66-25
Факс: (495) 482-40-60
E-mail: fasady.spk@gmail.com

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор НИИСФ РААСН
И.Л. Шубин



" 15 " 20 09 г.

Аттестат аккредитации № _____
Действителен до 03 февраля 2012 г.

РОСС RU.0001.1СМ84

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03/53060-1

Основание для проведения испытаний Договор № 53060-1 от 02 марта 2009 г. между
(№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

НИИСФ РААСН и ООО «Все для Ворот»
наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение, адрес

испытаний, включая для целей сертификации)

Наименование продукции

Ворота секционные, ОКП 52 8480

(наименование продукции, код ОКП по классификатору)

Изготовитель продукции

ООО «Все для Ворот», 143002 МО, Одинцовский р-н, с. Акулово, 6
(наименование, адрес)

Сведения об испытанных образцах

1 шт, ISD-01 2500x3800мм, ворота металлические секционные промышленного типа по ГОСТ 31174-2003, без маркировки изготовителя

(количество, масса, упаковочные единицы, маркировка изготовителя)

Маркировка Испытательного центра

ВМС-060/ИЦ/01

Методики испытаний

ГОСТ 26602.2-99

Методика испытаний № ВМС-04/09

Дата получения образца

10.03.2009.

Дата испытания

С 23.03. по 24.03.2009.

Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложении №№ 1, 2, 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Показатель – Водопроницаемость испытанных ворот составила – 250 Па

Руководитель ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»

М.П.

(подпись)

Верховский А.А.
(Фамилия И.О.)

« 15 » 04 2009 г.



Описание объекта испытаний



- Ворота секционные промышленного типа в сборе (заводская комплектация, за исключением механизма уравновешивания полотна и системы привода)
- Возможность открывания/закрывания образца не предусмотрена из-за конструктивных особенностей испытательного стенда
- Полотно ворот состоит из 5 трехслойных «сэндвич»-панелей толщиной 40 мм и высотой 510 мм
- Габаритные размеры ворот: 2500x3800мм
- Масса ворот: ок. 200 кг.
- Количество: 1 шт.



Ведущий специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»

Шеховцов А. В.

Результаты испытаний *

Наименование отклонения геометрических параметров	Предельные отклонения, мм в соответствии с ГОСТ 31174-2003	Фактические результаты измерений, мм
Отклонения от линейных размеров		
Отклонения по:		
Ширине	5	3
Длине	5	4
Толщине	н/н**	-
Разность длин диагоналей	5	4

* - применительно к измерению геометрических параметров фасадных модулей, оконных блоков, стеклопакетов и других ограждающих конструкций

** - не нормируется

Применяемый измерительный инструмент: Рулетка металлическая по ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия»

Ведущий специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»



Шеховцов А. В.

Главный инженер ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»



Крымов К. С.

Результаты испытаний

Таблица 3

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которых проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предел водонепроницаемости при перепаде давления	Па	ГОСТ 31174-2003	н/н	ГОСТ 26602.2-99 Методика № ВМС-04/09	250	Фактическое значение

Условия проведения испытаний:

- температура воздуха: $20 \pm 4 \text{ }^\circ\text{C}$
- относительная влажность воздуха: $45 \pm 15 \%$.

Главный специалист ИЦ «Фасады-СПК»
(должность ответственного за проведение испытаний)


(подпись) 15.09.09.

Тихомиров С.И.
(Фамилия И.О.)

Ведущий специалист ИЦ «Фасады-СПК»



Шеховцов А.В.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»
127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 10/3
от "10" МАРТА 2009г.

Комиссия в составе:

Председателя Н.Т.Н. Тихомирнов С.И. - главный специалист
Ф.И.О., должность

и членов комиссии Крымов К.С. - главный инженер
Ф.И.О. должность

Шеховцов А.В. - ведущий специалист
Ф.И.О. должность

в присутствии Петров М.С. - руководитель отдела ООО "Всё для ворот"
Ф.И.О., должность, организация

отобрала образцы продукции для проведения лабораторных испытаний.

Наименование изготовителя (заявителя) DOORHAN

Наименование и адрес организации, где производился отбор образцов
ООО "Всё для ворот" М.О. Одинцовский р-он с. Акулово д/б

Наименование продукции Ворота секционные металлические

наименование продукции

Наименование образцов, пробы и т.п.	Место отбора	Номер партии	Размер партии	Число отобранных образцов, ед. изм.	Маркировка изготовителя	Примечание
ВЛС-060/ИЦ/И	ИЦ	-	-	1	-	

Председатель

М.С. Петров
подпись

Тихомирнов С.И.

Ф.И.О. Фамилия

Члены комиссии

Крымов К.С.
Шеховцов А.В.
Петров М.С.
подпись

Крымов К.С.

Шеховцов А.В.

Петров М.С.

Ф.И.О. Фамилия